



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**  
398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТАНОВЛЯНСКОМУ РАЙОНУ**  
399710, с. Становое, ул. Советская, 12 (2-17-82)

**Предписание № 60/1/26**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Паленка ИНН 4807007379 ОГРН 105480085476

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.)

**во исполнении распоряжения начальника управления НД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области Черных А.В. № 60 от «20» ноября 2018 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 14 ноября 2018 года по 10 часов 00 минут 16 ноября 2018 года, проведена проверка Врио начальника ОНД по Становлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области старшим лейтенантом внутренней службы Шаламовым Михаилом Сергеевичем**

**объекта:** МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Паленка ИНН 4807007379 ОГРН 105480085476

**расположенного по адресу:** Липецкая область, Становлянский район, деревня Паленка, улица Школьная, дом 1

**совместно с директором** МБДОУ «Солнышко» д. Паленка Рассказовой Татьяной Александровной

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Организовать вывод дублирования сигнала о возникновение пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 83 пункт 7	16 ноября 2019г.	
2	организовать проверку состояния огнезащитной обработки	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 21	16 ноября 2019г.	
3	Произвести очистку	Постановление	16 ноября 2019г.	



	вентиляционных камер от горючих отложений	Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 50		
4.	Руководителю организации пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 3	16 ноября 2019г.	
5.	установить пожарные извещатели в помещении кладовой и туалете	"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.3.2	16 ноября 2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Врио начальника ОНД по Становлянскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области  
Старший лейтенант внутренней службы  
Шаламов М.С.

"16" ноября 2018 г



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Предписание для исполнения получила:**

директор МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Паленка  
 Рассказова Татьяна Александровна

"16" ноября 2018 г

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Ответственный за исполнение предписания:**

директор МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Паленка  
 Рассказова Татьяна Александровна

"16" ноября 2018 г

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)